ഉത്തരം

(എ&ബി) സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തോക്കാട്-അതിരം കടുക്കം വെള്ളോറ പ്രദേശത്ത് നടന്നുവരുന്നത്. വൈദ്യുതി തടസ്സം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത്. അതിരംകടുക്കം നിന്നും വെള്ളോറ വരെ ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി കോൺട്രാക്ടർക്ക് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. 2.5 കി.മീ 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പരമാവധി 90 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റർ റീഡിംഗ്

17 (402) ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്;

(ബി) മീറ്റർ റീഡിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി. തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നോ; എങ്കിൽ ഇത് റദ്ദാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായോ; എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്;

(സി) ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുമതി ആവശ്യമാണോ; എങ്കിൽ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നോ;

(ഡി) മീറ്റർ റീഡിംഗ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് റീഡിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ഉപഭോക്താക്കളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടോ; ഇല്ലായെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതു പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നില്ലേ?

ഉത്തരം

(എ) ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളിൽ 20KW കണക്ടഡ് ലോഡിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് പ്രതിമാസവും 20KW താഴെ കണക്ടഡ് ലോഡുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലും ആണ് എടുക്കുന്നത്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻപുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് 2014-ലെ റെഗുലേഷൻ III പ്രകാരം തുടർച്ചയായി രണ്ട് ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളുകളിൽ മീറ്റർ റീഡിംഗ് അപ്രാപ്യമാകുന്ന പക്ഷം പിഴയീടാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇതുപ്രകാരം എൽ.റ്റി. സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷന് പിഴത്തുക 250 രൂപയായും എൽ.റ്റി ത്രീഫേസ് കണക്ഷന് 500 രൂപയായും നിജപ്പെടുത്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പിഴത്തുക ഈടാക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സപ്ലൈ കോഡ് ചട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല.

(ഡി) സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതിമാസം ബില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ റീഡിംഗ് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലും ദ്വൈമാസ ബില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ റീഡിംഗ്, യഥാമാസങ്ങളിലെ നിശ്ചിത ദിവസത്തിലും ആയിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് സംവിധാനമുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിന് സംവിധാനമില്ല. ചട്ടങ്ങൾ അന്തിമമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻകരട് ചട്ടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, പൊതുതെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും പൊതു തെളിവെടുപ്പിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിവിഷനിലെ ഒഴിവുകൾ

18 (403) ശ്രീ. സി. എഫ്. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡിവിഷനിൽപെട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃക്കൊടിത്താനം, തെങ്ങണ, കുറിച്ചി സെക്ഷനുകളിൽ എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ, ലൈൻമാൻ, വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര ഒഴിവുകൾ വീതം നികത്തുവാനുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly